

Bescheinigung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen

(§ 2 Abs. 1 SPrüfV, § 24 PrüfVBau)

- Prüfung und Bescheinigung vor der ersten Inbetriebnahme
 Prüfung und Bescheinigung nach einer wesentlichen Änderung
 Bescheinigung nach einer wiederkehrenden Prüfung

24. Dez. 2012

Auftragsnummer/-jahr:

110816DRM / 2011

I. Angaben zum Objekt, Bauvorhaben

1. Auftraggeber bzw. Bauherr			
Name [REDACTED]	Vorname vertr. durch Karin Schickl GmbH	Telefon (mit Vorwahl)	Fax
Straße, Hausnummer Bahnhofstraße 46	PLZ, Ort 82467 Garmisch-Partenkirchen	E-Mail	
2. Vorhaben			
Genauere Bezeichnung der sicherheitstechnischen Anlage oder Einrichtungen maschinelle Abluftanlage TG			
3. Baugrundstück			
Gemarkung	Flur-Nr.	Gemeinde 82467 Garmisch-Partenkirchen	
Straße, Hausnummer [REDACTED]straße 47	Gemeindeteil	Verwaltungsgemeinschaft	
4. Zuständige Bauaufsichtsbehörde			
Name Markt Garmisch-Partenkirchen		Telefon (mit Vorwahl)	Fax
Straße, Hausnummer Rathausplatz 1	PLZ, Ort 82467 Garmisch-Partenkirchen	E-Mail	
5. Entwurfsverfasser			
Name	Vorname	Telefon (mit Vorwahl)	Fax
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort	E-Mail	
6. Baugenehmigung			
Behörde	Aktenzeichen	Datum	
7. Prüfsachverständiger für die Prüfung sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen			
Name [REDACTED]	Vorname [REDACTED]	Telefon (mit Vorwahl) [REDACTED]	Fax [REDACTED]
Straße, Hausnummer [REDACTED]	PLZ, Ort [REDACTED]	E-Mail [REDACTED]	
8. Bei Wiederholungsprüfungen Bescheinigung vor der ersten Inbetriebnahme / Bescheinigung der letzten Prüfung			
Datum Bescheinigung 13.08.2007	Auftragsdatum	Auftragsnummer 060511BDM	
Verantwortlicher Sachverständiger: Name [REDACTED]	Vorname [REDACTED]	Telefon (mit Vorwahl) [REDACTED]	Fax [REDACTED]
Straße, Hausnummer [REDACTED]	PLZ, Ort [REDACTED]	E-Mail [REDACTED]	

10482

II. Ergebnis der Prüfung

1. Angaben zu den Unterlagen

(Auflistung der Dokumente, die zur Prüfung und Bescheinigung vorgelegt wurden, Art, Anzahl, Seiten, Datum usw.)

Hausakte der Prüfsachverständigen

2. Angaben zum Prüfbericht (ggf. als Anhang)

(Seitenzahl, Auflistung der Dokumente, die Bestandteil des Prüfberichts sind oder auf die Bezug genommen wird, z. B. Baugenehmigungsbescheid, Pläne, Beschreibungen, Berechnungen, Brandschutznachweis, Bescheinigungen / Prüfbemerkungen des Prüfsachverständigen für Brandschutz usw.)

Luftvolumenstrommessung der Prüfsachverständigen
Prüfprotokoll der Prüfsachverständigen vom 16.08.2011

Grundlagen, nach denen geprüft wurde; Berichte über Messungen usw.

GaStellV
VDI 2053

Prüfbemerkungen (ggf. im Anhang)

Die im Prüfbericht festgestellten Mängel wurden (bis auf nachfolgende Ausnahme) behoben. Es fand eine Nachbegehung durch die Prüfsachverständige statt.

geringfügiger Mangel: im Bereich der L90-Verkleidung der von der Massivwand entfernt eingebauten Brandschutzklappe ist oben noch ein Spalt im Anschluss an die Massivwand vorhanden. Der Spalt ist zu verschließen.

3. Ggf. weitere erforderliche Nachweise, Bescheinigungen oder Prüfungen

(Weitere erforderliche Nachweise, Bescheinigungen, Prüfungen, Datum der nächsten Prüfung)

Datum der nächsten wiederkehrenden Prüfung:

August 2014

III. Bescheinigung, Unterschrift Prüfsachverständiger

Die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der sicherheitstechnischen Anlagen wird bei Beachtung der Prüfbemerkungen unter Abschnitt II. 2 bescheinigt (§ 2 Abs. 1 SPrüfV, § 24 PrüfVBau).

13.12.2012

Datum, Unterschrift / ggf. Stempel

